



**LEOGANG Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.**

1024 Budapest, Ady Endre u. 19. Dunacenter

Tel.: (36-1) 886-7803, Fax: (36-1) 438-4276 Internet: [www.dare.hu](http://www.dare.hu)

## NYILATKOZAT

2007 április 3-án véglegesen felszerelésre került a Budapest II. ker. Ady E. u 19. szám alatt lévő

Duna Center Irodaházban a CAMEL ACTIVE KFT  Ökosystem-E 12-es típusú vízkezelő berendezése, amely az épület vízhálózatát folyamatosan vízkömentesen tartja.

Ugyanekkor az épület fűtésrendszerének vasreze és vízkömentesítésére június 6-ig két hónap

időtartamra felszerelésre került egy  Ökosystem-E 24 típusú technológia.

A fűtésrendszer ellenőrzésére, a szűrők tisztítására, a leoldott anyagok eltávolítására, a víz leeresztésére a megrendelő és a kivitelező jelenlétében 2007 június 9-én került sor.

A leeresztés megkezdésének pillanatában kis mennyiségű vasreze távozott a rendszerből, méghozzá kenhető, tehát nem szilárd állapotban, ami a kezelésnek tudható be.

Ezután rövid idővel megjelent a vízben egy finom fehér anyag, az oldott állapotú vízkő, amely hosszú időn keresztül ürült a rendszerből.

A fűtésrendszer feltöltése további lágyítás nélkül végezhető miután a szintén megkezelt bejövő víz kerül be a hálózatba.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a vízkezelés hatásos volt, elérte célját, más felhasználóknak is javasolom.

Ezúton aláírással is felhatalmazom a Camel Active Kft-t, hogy ezen nyilatkozatot a web-oldalán közzétegye.

Budapest, 2007. június 11.

Kukorelli Tibor  
Leogang Kft

LEOGANG KFT.  
1024 Bp., Ady E. u. 19.  
Leogang Kft. 12308415-2-41  
(06-1)-99-675967