

T. Mráz úr,

Az áprilisban a szociális hőközpontunkba beszerelt mágneses vízkőmentesítő berendezés 4 hónapos próbaüzeme lezárult. A berendezés üzemeltetése során üzemviteli probléma nem adódott, a lemezes hőcserélőket vízkövesedés miatt nem kellett szétszedni.

Megítélésünk szerint a berendezés megfelelően működik.

Üdvözlettel / Mit freundlichen Grüßen / Best regards,

KOVÁCS Béla

Energia osztályvezető



ÓAM Ózdi Acélművek Kft.

MAX AICHER Unternehmensgruppe

H-3600 Ózd

Max Aicher u. 1.

Tel.: +36-48-575-583

Fax: +36-48-575-591

Mob.: +36-30-336-0753

www.oamkft.hu