

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: 2011. május 11-én a Primer Ajakai Távhőszolgáltatási Kft. Ifjúság u.-i 507A, 507B és 507C számú hőközpontjában.

Tárgy: A MRAZ System Technology fizikális vas- és vízkőmentesítő berendezések próbaüzemi lezáró vizsgálata.

<u>Jelen vannak:</u>	Németh Szabolcs	Primer Kft műszaki vezető
	Mráz Sándor	e-PULSAR Kft műszaki igazgató
	Ligeti János	e-PULSAR Kft szerelő

Az e-PULSAR Kft. 2010. október 25-én felszerelt a Primer Kft. 3 hőközpontjában 1-1 db MRAZ System E- 3 típusú fizikális vas- és vízkezelő készüléket. A cél a hőközpontokban lévő hőcserélők megvédése volt a vízkő lerakódástól.

A kiinduláskor az összes hőcserélő tisztított állapotban volt.

A hat hónapos megelőlegedettségi garancia elteltével a hőcserélőket szétszerelve, azokon lerakódás nem tapasztalható.

Megállapítottuk, hogy a Szállító a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett.

Ezen jegyzőkönyvet az e-PULSAR Kft. referenciaként felhasználhatja.

Ajka, 2011. május 11.

.....

PRIMER AJKAI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
AJKA